

Znak sprawy: ARL/PZP/PN/DOST/2020/2

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22.05.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.

Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0003/19-00”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

Pytanie nr 1

W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego, dostawy wyposażenia oraz przeprowadzonej wizji lokalnej informujemy że opisane stoły elektrotechniczne powinny mieć napięcie zasilające 400V (trójfazowe) natomiast w pomieszczeniach w których docelowo stoły powinny się znaleźć brak jest doprowadzenia tego rodzaju zasilania.

Czy w związku z wyżej wymienioną informacją Zamawiający zmieni specyfikację techniczną tak aby możliwe było podłączenie urządzeń w pomieszczeniach docelowych zmieniając poniższe zapisy:

"Główny transformator regulowany 0-400V 1000VA" zamiana na Regulowany zasilacz prądu stałego DC 0-260V

"zaciski laboratoryjne 30A - 5 szt. (L1, L2, L3, N, PE)" zamiana na " dwa komplety zacisków laboratoryjnych 30A -3 szt. (L1, N, PE)".

"przycisk załącz/wyłącz (wraz z lampką kontrolną, sygnalizującą włączenie napięcia 400V lub 230V" zmiana na "przycisk załącz/wyłącz (wraz z lampką kontrolną, sygnalizującą włączenie napięcia 230V lub Transformatora"

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany opisu przedmiotu zamówienia.